ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 74 – 76 & ΚΟΝΙΤΣΗΣ
151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ
Tel.: +30 210 55 82 700
Fax +30 210 55 79 825

Προς:**Γ.Ν. ΦΙΛΙΑΤΩΝ**
Ταχ. Διευθ.: Π. Μπέμπη 10,46300,Φιλιάτες
Υπόψη: κου Κ. Ντρίτσου
Τηλ.: 26643-60375
Fax: 26640-22204
e-mail: NtritsosK@GNFiliaton.gr

Ε269/ΑΧ Μαρούσι,16 Μαΐου 2017

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή της εταιρείας AIR LIQUIDE HELLAS ΑΕΒΑ στην Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (CPV 24111900-4)»

Κύριοι,

Ευχαριστούμε που μέσω της από 26/04/2017 πρόσκλησής σας με αριθμό πρωτοκόλλου 5399, μας δίνετε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε στην Δημόσια διαβούλευση για την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας υγρού ιατρικού οξυγόνου.

Μετά την ανάγνωση του προς διαβούλευση κειμένου τεχνικών προδιαγραφών του Νοσοκομείου, σας υποβάλουμε τις ακόλουθες επισημάνσεις και παρατηρήσεις μας.

<u>Σελ. 1</u>

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
……Οι προμηθευτές ιατρικών αερίων πρέπει να πληρούν γενικά τους παρακάτω όρους και να καταθέσουν με ποινή απόρριψης με την προσφορά τους τα σχετικά δικαιολογητικά:
1.Άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ για το προσφερόμενο είδος .

Στη βάση της αρχής της αναλογικότητας και της ανάπτυξης του υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, η εποπτεύουσα αρχή (ΕΟΦ) με την ανακοίνωσή της στον ιστότοπό της με ημερομηνία 10/2/2017 προσδιορίζει ότι:

«Προκειμένου να μην εμφανισθεί πρόβλημα έλλειψης σε ιατρικά αέρια στα νοσοκομεία, χορηγείται εύλογος χρόνος συμμόρφωσης των εταιρειών που ήδη διαθέτουν άδεια δυνατότητας παραγωγής, αλλά όχι και άδεια κυκλοφορίας, ο οποίος ορίζεται έως την 30/6/2018. Μετά την ημερομηνία αυτή, δεν θα δύναται να κυκλοφορήσει ιατρικό αέριο χωρίς άδεια κυκλοφορίας.»

Κατά συνέπεια μέχρι την 30/6/2018 οι κάτοχοι άδειας δυνατότητας παραγωγής δύνανται να συμμετέχουν ισότιμα σε διαγωνισμούς προμήθειας ιατρικών αερίων και να μην απορρίπτονται με το αιτιολογικό ότι δεν είναι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας.

Δεδομένου ότι το υγρό ιατρικό οξυγόνο είναι είδος πρώτης ανάγκης για τα Νοσοκομεία και ότι το Νοσοκομείο με την παρούσα διακήρυξη απαιτεί από τους προσφέροντες να προσκομίσουν Άδεια Κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ για το υγρό οξυγόνο και προς αποφυγή ενδεχόμενης έλλειψης στη προμήθεια προϊόντος αλλά και ίσης μεταχείρισης των προσφερόντων, θεωρούμε ότι το Νοσοκομείο σας έχει την υποχρέωση και ευθύνη να προβεί στην αφαίρεση του σχετικού όρου από το κείμενο της διακήρυξης μέχρι την 30/6/18 ώστε να επιτρέπεται η συμμετοχή στον διαγωνισμό ισότιμα σε όλους τους δραστηριοποιούμενους στην αγορά, που είναι πιστοποιημένοι κάτοχοι άδειας παραγωγής κατά GMP από τον ΕΟΦ, ανεξαρτήτως κατοχής άδειας κυκλοφορίας, ευθυγραμμιζόμενο έτσι με τις οδηγίες της εποπτεύουσας αρχής (ΕΟΦ).

Η ενέργεια αυτή του Νοσοκομείου εξάλλου, πέραν του ότι είναι επιβεβλημένη στη βάση των οδηγιών του ΕΟΦ και των αρχών που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις, θα επιτρέψει και την ανάπτυξη διευρυμένου υγιούς ανταγωνισμού, που είναι βέβαιο ότι θα αποβεί και προς όφελος του Νοσοκομείου.

<u>Σελίδα 1.</u> υπό τον τίτλο ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
…….Το εξωτερικό τοίχωμα της δεξαμενής θα είναι κατασκευασμένο με χαλυβδοελάσματα ST 37.2…….

Η κατασκευή κρυογενικών δεξαμενών πραγματοποιείται με βάση διεθνούς κώδικες κατασκευής. Τα χαλυβδοελάσματα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξωτερικού κελύφους της δεξαμενής ποικίλουν ανάλογα με το κώδικα και την χώρα κατασκευής. Η προδιαγραφή ST37.2 αφορά στα γερμανικά DIN. Άλλοι κατασκευαστές είναι δυνατόν να χρησιμοποιούν ισοδύναμες ποιότητες ανάλογα με τα πρότυπα της χώρας κατασκευής (πχ.AFNOR για την Γαλλία,AISI ή ASME για τις Ηνωμένες Πολιτείες κλπ).Κατά συνέπεια ο σχετικό όρος της διακήρυξης θα έπρεπε να είναι διαμορφωμένος ως ακολουθεί:

…….Το εξωτερικό τοίχωμα της δεξαμενής θα είναι κατασκευασμένο με χαλυβδοελάσματα προδιαγραφών ST 37.2 ***ή άλλων ισοδυνάμων****…….*

<u>Σελίδα 2.,παράγραφος 7</u>

«Οι σωληνώσεις σύνδεσης με την υπάρχουσα εγκατάσταση καθώς και τα εξαρτήματα των σωληνώσεων θα είναι από SF-Cu σύμφωνα με το DIN 17671, DIN 8905 και DIN 1786, πλήρως απολιπασμένες, καθαρισμένες και ταπωμένες στο εργοστάσιο κατασκευής των, κατάλληλες για οξυγόνο ιατρικής χρήσης, όπως αυτές που έχουν τοποθετηθεί στις εγκαταστάσεις ιατρικών αερίων του Νοσοκομείου . Οι συνδέσεις των σωλήνων από SF-Cu θα γίνουν με σκληρή κόλληση L-Ag 15P σύμφωνα με το

DIN 8513, παρουσία αδρανούς αερίου (π.χ. καθαρό άζωτο) και χωρίς χρήση πάστας. Οι προδιαγραφές κατασκευής, ελέγχων και εγκατάστασης του συγκροτήματος της δεξαμενής θα είναι σύμφωνες με τις Γερμανικές προδιαγραφές VGB 17, VGB 61, VGB 62 και τα αντίστοιχα DIN και VDE τις Γαλλικές AFNOR και τις Αγγλικές BS.»

Οι προδιαγραφές υπολογισμού, μελέτης και κατασκευής δικτύων ιατρικών αερίων περιγράφονται πλήρως στην Τεχνική Οδηγία ΤΟΤΕΕ 2491/86 η οποία αποτελεί και Νόμο του Ελληνικού κράτους.

Ο κατασκευαστής του δικτύου είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει τα προγραφόμενα στην Τεχνική αυτή οδηγία. Κατά συνέπεια ο σχετικός όρος της διακήρυξης αρκεί να διαμορφωθεί ως ακολουθεί:

Οι σωληνώσεις σύνδεσης με την υπάρχουσα εγκατάσταση καθώς και τα εξαρτήματα των, οι συνδέσεις των σωλήνων και οι προδιαγραφές κατασκευής, ελέγχων και εγκατάστασης του συγκροτήματος της δεξαμενής θα είναι σύμφωνες με τις την οδηγία ΤΟΤΕΕ 2491/86.

Σελίδα 2.,τελευταία παράγραφος

«Ο προμηθευτής που θα εγκαταστήσει το συγκρότημα της δεξαμενής υγρού οξυγόνου είναι απολύτως υπεύθυνος για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του και όποτε αυτός κρίνει υποχρεούται το συντηρεί με δικά του έξοδα. Αυτό θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση στην Τεχνική Υπηρεσία του ιδρύματος, ανά τρίμηνο, έγγραφης έκθεσης ελέγχου και συντήρησης της δεξαμενής και των παρελκομένων της , από τον προμηθευτή.»

Η δεξαμενή παραμένει στην ιδιοκτησία του προμηθευτή υγρού ιατρικού οξυγόνου ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος έναντι του Νόμου για την διενέργεια της συντήρησης και των περιοδικών ελέγχων της.
Η διαδικασία και η περιοδικότητα επανελέγχου σταθερών κρυογενικών δεξαμενών προδιαγράφεται από την Ελληνική Νομοθεσία ως ακολουθεί:

- **Υπουργική απόφαση: Β 10451/929/88** (ΦΕΚ 370/Β/9.6.88).” Όροι ίδρυσης και λειτουργίας εμφιαλωτηρίων”
- ΥΒΕΤ,ΓΓ Βιομηχανίας, Δνση Κλαδικής Βιομ/κης πολιτικής:**Αρ. Πρωτ/λου: ΟΙΚ.Β.19834/343**: Εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης Β 10451/929/88

Στην ανωτέρω εγκύκλιο του ΥΒΕΤ για την εφαρμογή της Β 10451/929/88 και ειδικότερα στο άρθρο 3 αναγράφεται:

« Όσον αφορά τα μη κινητά δοχεία υγρών πεπιεσμένων αερίων θα ελέγχονται κατά την εισαγωγή των ή εγχώρια κατασκευή των σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ακολουθούμενης της διαδικασίας που αναφέρεται προηγουμένως. Τα δοχεία αυτά υπόκεινται σε υδραυλική δοκιμή, μόνο σε περίπτωση επισκευής της εσωτερικής των δεξαμενής, αλλά θα πραγματοποιείται τακτικός ετήσιος έλεγχος των από τον τροφοδοτούντα ή τον ιδιοκτήτη των μη κινητών

δοχείων αναφορικά με τις βάνες και τις ασφαλιστικές βαλβίδες. Τα αποτελέσματα αυτά του ελέγχου θα αναγράφονται σε ατομικές καρτέλες ή βιβλία, που θα τηρούνται με τη μέριμνα του προφοδότου ή ιδιοκτήτου».

Κατά συνέπεια ο σχετικός όρος της διακήρυξης θα έπρεπε να διαμορφωθεί ως ακολουθεί:

«Ο προμηθευτής που θα εγκαταστήσει το συγκρότημα της δεξαμενής υγρού οξυγόνου είναι απολύτως υπεύθυνος για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του και υποχρεούται το συντηρεί σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία με δικά του έξοδα. Αυτό θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση στην Τεχνική Υπηρεσία του ιδρύματος, ***ανά έτος****, έγγραφης έκθεσης ελέγχου και συντήρησης της δεξαμενής και των παρελκομένων της.»*

Σελίδα 2.,τελευταία παράγραφος

«Σε καμιά περίπτωση το Νοσοκομείο δε θα φέρει ευθύνη από οποιαδήποτε βλάβη ή ατύχημα παρουσιαστεί στο συγκρότημα, σε τμήμα του Νοσοκομείου , προσωπικό, ασθενείς, μόνο ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του δικτύου των σωληνώσεων και όλων των απαιτούμενων οργάνων που θα έχει εγκαταστήσει»

Ο προμηθευτής δεν είναι δυνατόν να είναι υπεύθυνος για εγκαταστάσεις που δεν έχει κατασκευάσει, δεν επιβλέπει και δεν συντηρεί ο ίδιος. Κατά συνέπεια ο ανωτέρω όρος ως όρος αμφοτεροβαρούς συμφωνίας, πρέπει να προσδιορίζει το εύρος ευθύνης του προμηθευτή ως ακολουθεί:

«*Σε καμιά περίπτωση το Νοσοκομείο δε θα φέρει ευθύνη από οποιαδήποτε βλάβη ή ατύχημα παρουσιαστεί στο συγκρότημα* ***ευθύνης του προμηθευτή*** *ως και για τις συνέπειες που θα προκύψουν , σε τμήμα του Νοσοκομείου , προσωπικό, ασθενείς, ένεκα της βλάβης ή του ατυχήματος στις εγκαταστάσεις ευθύνης του προμηθευτή, εκτός αν η βλάβη ή το ατύχημα προκληθούν από επεμβάσεις μη εξουσιοδοτημένων προσώπων. Μόνο ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του δικτύου των σωληνώσεων και όλων των απαιτούμενων οργάνων που θα έχει εγκαταστήσει»*

Ευελπιστώντας ότι με την συμμετοχή μας στην παρούσα διαβούλευση ανταποκριθήκαμε επαρκώς και αποτελεσματικά στην πρόσκλησή σας, συμβάλλοντας ώστε η διακήρυξη για τη προμήθεια ιατρικών αερίων για τις ανάγκες του νοσοκομείου σας, να οδηγήσει στην δημιουργία **αμφοτεροβαρούς** σύμβασης και να καταρτιστεί με γνώμονα

- την προστασία του **γενικότερου** Δημοσίου συμφέροντος,
- την **προστασία** της Δημόσιας Υγείας,
- την επίτευξη **διευρυμένης** συμμετοχής **αξιόπιστων** προμηθευτών σε όφελος του υγιούς και αμερόληπτου ανταγωνισμού και

- την εξάλειψη ασαφειών και δυσνοήσεων που οδηγούν σε καθυστέρηση ή και **ακύρωση** της διαγωνιστικής διαδικασίας

παραμένουμε στη διάθεσή σας για συμπληρωματικές ή διευκρινιστικές πληροφορίες.

Με εκτίμηση,

Αθανάσιος. Χατζητασίκης
Υπεύθυνος Πωλήσεων Κλάδου Υγείας